06.09.2013

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Dbamy o przyszłość naszych wód

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
Centrala: (71) 337 88 00
Sekretariat: (71) 337 88 88
Fax: (71) 328 50 48
e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
NIP: 898-20-13-651

Kłodzko, dnia 4.09.2013r

Nasz znak: NZOt-K 4125/ 128/13

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
DOMED Sp. z o.o.
ul. Bystrzycka 26
54-215 Wrocław

Odpowiadając na pismo z dnia 19.08.2013 r, dotyczące uzgodnienia przejść projektowaną kanalizacją sanitarną przez potok Kleśnica (działki nr 2, 2/4) w miejscowości Kletno, gmina Stronie Śląskie, RZGW Wrocław Nadzór Wodny w Kłodzku po przeanalizowaniu dostarczonego Planu zagospodarowania Terenu oraz rysunków przekrojów poprzecznych w miejscach przekroczeń potoku, **uzgadnia pozytywnie** powyższe przedsięwzięcie tj. przejścia przez potok Kleśnica:

- w km 1+410 przejście nad potokiem w rurze osłonowej stalowej Dn 200/315, L = 15,5 m przy istniejącym moście
- w km 2+380 przejście pod dnem potoku przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej stalowej Dn 273x6,5 mm, L = 18 m
- w km 2+520 przejście pod dnem potoku przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej stalowej Dn 323,9x8 mm, L = 22,5 m
- w km 2+805 przejście pod dnem potoku przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej stalowej Dn 323,9x8 mm, L = 18 m
- w km 2+905 przejście pod dnem potoku przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej stalowej Dn 273x6,5 mm, L = 17,5 m
- w km 3+525 przejście pod dnem potoku przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej stalowej Dn 323,9x8 mm, L = 11,5 m
- w km 6+075 przejście nad potokiem w rurze osłonowej stalowej Dn 200/315, L = 6 m przy istniejącym moście

pod następującymi warunkami:

1. zagłębienia wierzchu rurociągu osłonowego min. 1,50 m pod dnem koryta potoku,
2. utrzymywania wykonanych przekroczeń przez właściciela sieci sanitarnej
3. w przypadku zmiany metody wykonania przekroczeń na tradycyjną, ponownego uzgodnienia warunków przekroczeń w Nadzorze Wodnym w Kłodzku,
4. uzgodnienia wykonania przejścia w obrębie mostów z ich właścicielem
5. przy przekroczeniach potoku przy mostach , nie zawężania światła pionowego mostów
6. przywrócenia terenu w obrębie koryta potoku do stanu pierwotnego po zakończeniu robót
7. zaprojektowane przekroczenia nie mogą zawężać światła mostów

Sprawę prowadzi: Jerzy Pawlus tel. 74 8674494 w.26

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Dbamy o przyszłość naszych wód

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
Centrala: (71) 337 88 00
Sekretariat: (71) 337 88 88
Fax: (71) 328 50 48
e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
NIP: 898-20-13-651

8. przejścia nad korytem potoku wykonać jako oparte na niezależnych fundamentach, zlokalizowanych poza obrysem istniejących umocnień (murów)

Na wykonanie przekroczeń potoku wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Jednocześnie informujemy, że na właścicielu sieci sanitarnej ciąży obowiązek wystąpienia do RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej ul. Krakowska 49, 48-385 Otmuchów, tel. 77-431-51-72, z wnioskiem na zawarcie umowy dzierżawy na zajęcie gruntów pod wodami płynącymi.

Do wniosku należy dołączyć:

- prawomocne (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie prowadzonej inwestycji,
- łączną powierzchnię zajęcia terenu zaznaczoną na mapie ewidencyjnej (obliczoną powierzchnię należy potwierdzić w Nadzorze Wodnym w Kłodzku),
- mapę zasadniczą w skali 1:1000,
- wypis z rejestru gruntów na wnioskowaną nieruchomość,
- oświadczenie wnioskodawcy o wpływie inwestycji na środowisko,
- określenie osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego to wynika.

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Kłodzku
mgr inż. Marek Źródłowski

Do wiadomości:

1. *ZZ Otmuchów,*
2. *a/a.*

Sprawę prowadzi: Jerzy Pawlus tel. 74 8674494 w.26

Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z/s w Otmuchowie Nadzór Wodny w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 1, tel/fax 074/8674494 nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pl