



DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
we WROCŁAWIU, ODDZIAŁ w ŚWIDNICY
58-100 Świdnica, ul. Polna Droga 1

DZMiUW

Tel.: 74-852-30-58
Fax: 74-852-22-34
NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl
swidnica@dzmiuw.wroc.pl
REGON: 932964788-00045

Znak sprawy .OŚ-ME-4600/189/13
L.dz.13.6.1/13

Świdnica, dnia 07.10.2013.

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
„DOMED” Sp. z o. o.
ul. Bystrzycka 26
54 – 215 Wrocław**

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno, gmina Stronie Śląskie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2013 roku Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy opiniuje pozytywnie budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno, gmina Stronie Śląskie w zakresie lokalizacji i kolizji z ciekami melioracji podstawowej i szczegółowej oraz kolizji z drenowaniem :

1. Skrzyżowanie nr PC1 z urządzeniem melioracji szczegółowej rów bez nazwy w km 0+065
2. Skrzyżowanie nr PC2 z urządzeniem melioracji szczegółowej rów bez nazwy w km 0+016
3. Skrzyżowanie nr PC3 z urządzeniem melioracji szczegółowej rów bez nazwy w km 0+038
4. Skrzyżowanie nr PC4 – PC5 z urządzeniem melioracji szczegółowej rów bez nazwy w km 0+030 ; 0+218
5. Skrzyżowanie nr PC6 z urządzeniem melioracji szczegółowej rów bez nazwy w km 0+010
6. Skrzyżowanie nr PC7 z urządzeniem melioracji szczegółowej rów bez nazwy w km 0+060
7. Skrzyżowanie nr PC8 – PC10 z urządzeniem melioracji szczegółowej rów bez nazwy w km 0+05 ; 0+085 ; 0+097
8. Skrzyżowanie nr PC12 – PC11 z urządzeniem melioracji szczegółowej rów bez nazwy w km 0+010 ; 0+150

Wytyczne dotyczące przekroczeń i kolizji z urządzeniami wodnymi:

- Skarpy w miejscach przekopów urządzeń wodnych należy uformować i zagęścić a następnie doprowadzić do stanu sprzed inwestycji z uwzględnieniem napraw ubezpieczeń dennych i brzegowych.

- Ze względu na możliwość istnienia sieci drenarskiej na terenie objętym projektem, w wypadku jej uszkodzenia należy powiadomić tut. Zarząd oraz działające na tym terenie Spółki Wodne, a następnie dokonać napraw pod nadzorem inspektora z uprawnieniami ds. melioracji wodnych. Informujemy że na przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.

W przypadku przekroczeń cieku Kleśnica uzgodnień należy dokonać z administratorem tj. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny w Kłodzku ul. Kościuszki 1, 57 – 300 Kłodzko.

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu Oddział w Świdnicy
mgr inż. Stefan Mroczkowski
KIEROWNIK ODDZIAŁU

Załączniki:

1.Faktura VAT.

Otrzymują :

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi:

Jerzy Kalwa

☎ 74-852-30-58 w. 47

✉ swidnica@dzmiuw.wroc.pl