



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

Stronie Śląskie, 2016-08-19

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro.

Nr sprawy: **GKP.272.42.2016.LK**

Nazwa zamówienia: **Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim.**

Zapytania do Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie dotyczący konstrukcji ?

Jest: Konstrukcja toalety stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana (niespawana).

Na: Konstrukcja toalety stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana i spawana.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym płyty z rdzeniem poliuretanowym ?

W związku z zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający doprecyzowuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Punkt 4 szczegółowego opisu przyjmuje brzmienie:

4. Konstrukcja toalety stalowa skręcana i spawana, w całości ocynkowana ogniowo (Zamawiający nie dopuszcza montażowych połączeń spawanych wykonywanych podczas montażu na budowie). Ocieplenie dachu gr. min. 15 cm, a ścian zewnętrznych gr. min. 10 cm. Dopuszcza się przegrody z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym. Podłoga wykończona z wykładziną PCV przemysłową, bezspoinowa, antypoślizgowa wywiniętą łagodnie na ściany na wysokość min. 15 cm.
Uwaga: Oferent do oferty powinien dołączyć Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiony przez niezależny podmiot certyfikujący na konstrukcję stalową.

Elewacje toalety wykończona w stylu muru pruskiego.

Wypełnienia pomiędzy elementami drewnianymi w postaci płytek elewacyjnych – stara cegła. Dach dwuspadowy pokryty gontem.

Pozostałe elementy opisu zamówienia nie ulegają zmianie.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Chromiec
Zastępca Burmistrza