



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

GKP.271.06.2020.JC

Stronie Śląskie, 2020-02-26

Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania i wnioski o wyjaśnienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim.**

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy należy przewidzieć uziemienie dodatkowe słupów jak tak to ile ?

Wyjaśnienie nr 1:

Tak, w zależności od potrzeb które mogą wystąpić.

Zamawiający podczas przekazania terenu na którym będą prowadzone roboty, przekazuje Wykonawcy aktualne pomiary uziemienia modernizowanej linii oświetlenia. Jeżeli po podłączeniu istniejących uziemień do nowych słupów wykonane na zakończenie prac pomiary rezystancji nie będą spełniały wymogów obowiązujących norm Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dodatkowego uziemienia.

Pytanie nr 2:

Czy należy przewidzieć wymianę odcinków kabli nie spełniających norm (pomiarów stanu izolacji) ile i jakie ?

Wyjaśnienie nr 2:

Nie.

Zamawiający podczas przekazania terenu na którym będą prowadzone roboty, przekazuje Wykonawcy aktualne pomiary stanu izolacji kabli na odcinku sieci na którym wymieniane będą słupy. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany (naprawy) kabla zasilającego na odcinkach, które po wykonaniu pomiarów izolacyjności po zakończeniu prac nie spełnią wymagań normowych z wyjątkiem odcinków wcześniej niespełniających tych wymagań.

Pytanie nr 3:

Czy należy skalkulować wyłączenie sieci i dopuszczenie do pracy ?

Wyjaśnienie nr 3:

Nie.

Zamawiający jest właścicielem i administratorem modernizowanej sieci. Wykonujący obsługę serwisową sieci oświetleniowej na rzecz Zamawiającego i Wykonawca prac będą współpracowali w zakresie bezpiecznego realizowania swoich zakresów prac.

Pytanie nr 4:

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Wyjaśnienie nr 4:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie będą pobierane.

Pytanie nr 5:

Jakiego typu słupy należy zdemontować. (Czy wykonawca pokrywa koszty utylizacji opraw i słupów po dostarczeniu ich we wskazane miejsce) ?

Wyjaśnienie nr 5:

Demontowane będą stalowe słupy rurowe. Wykonawca będzie pokrywał koszt utylizacji wszystkich odpadów powstałych w czasie wykonywania prac za wyjątkiem słupów, które przekazane zostaną Zamawiającemu.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Pełnomocnik Burmistrza
d/s zamówień publicznych


mgr Tomasz Mazurek