


**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU
NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO HALI SPORTOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM**

1. Czy stojak przejezdny na piłki musi mieć możliwość dostosowania szerokości każdej „półki” do rozmiaru piłki? Czy można zaoferować stojak szerszy dołem, węższy górą?

Zamawiający dopuszcza stojak szerszy dołem, węższy górą.

2. Jaka ma być treść, wzór nadruku na fladze masztu? Proszę o przekazania do wglądu chociaż wstępny projekt (treści), wycena zależy od trudności wykonania nadruku.

Zamawiający poniżej prezentuje wstępny projekt nadruku na fladze masztu:



3. Czy wykładzina ochronna może być szer. 150cm? Dostęp do wykładzin 200cm jest bardzo ograniczony a ponadto przy takiej długości pojedyncza rolka szer. 200cm ma ogromną wagę.

Zamawiający dopuszcza szerokość wykładziny ochronnej – 150 cm.

Powierzchnia wykładziny 540 m²

Długość wykładziny w 1 rolce - 30 m

4. Czy wózek jezdny do wykładzin może być dostosowany pod wykładzinę 150cm? Czy wózek ma być w ilości 1szt czy ilość musi być przewidziana pod wszystkie dostarczone rolki wykładzin?

Wózek jezdny do transportu minimum 3 rolek wykładziny. Dostosowany do wymiarów wykładziny ochronnej.

Pieczęć o treści:
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Zamówień Publicznych
mgr Tomasz Mazurek
oraz nieczytelny podpis