

**Odpowiedzi do zapytania do postępowania przetargowego o numerze GKP.271.2012.LK**

**dotyczy: postępowania przetargowego o numerze GKP.271.17.2012.LK**

1. Prosimy o informację czy zamawiający żąda użycia 1 czy 2 akumulatorów żelowych ? Z naszego doświadczenia wynika, iż proponowane akumulatory w specyfikacji technicznej o pojemności 120 Ah mogą w porze zimowej nie wystarczyć do sprawnego działania lampy hybrydowej. Przy zastosowaniu oprawy o mocy 50W, paneli o mocy 130W, turbiny wiatrowej o mocy 300W pojemność akumulatorów-120 Ah może być niewystarczająca. Proponujemy użycie 2 sztuk akumulatorów o pojemności 200Ah tym bardziej, że okres gwarancji wynosi 5 lat. Czy zamawiający wyraża zgodę?

Prosimy o określenie dokładnej minimalnej pojemności dwóch akumulatorów żelowych do uwzględnienia w kosztorysie ofertowym.

2. Czy zamawiający wymaga użycia jednego panela fotowoltaicznego o mocy 130W czy 2 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 130W ? Z naszego doświadczenia wynika, że ze względu na lokalizację inwestycji i nasłonecznienie korzystniejszym rozwiązaniem byłoby użycie dwóch paneli fotowoltaicznych o mocy minimalnej 180W każdy. Proszę o weryfikację mocy paneli.

Zamawiający informuje, że przychylił się do rozwiązań zaproponowanych powyżej, w związku z tym zmianie uległa specyfikacja istotnych warunków zamówienia razem z dokumentacją techniczną (projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót), wydłużono również termin składania ofert do 29-10-2012r.

Do wiadomości:

1. Wszyscy oferenci.
2. a/a

pieczęć podłużna o treści:  
Pełnomocnik Burmistrza  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Tomasz Mazurek  
oraz nieczytelny podpis