

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO
ZAMAWIAJĄCEGO**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:
Infrastruktura osiedla Morawka – oświetlenie terenu etap I.

Wyjaśnienia i odpowiedzi.

Pytanie 1.: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych w postaci słupów oświetleniowych wykonanych z innego materiału np. słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tego rodzaju równoważników dla przyjętych rozwiązań projektowych.

Pytanie 2: Oferent prosi o udzielenie wyjaśnień :

- 1. w przedmiarze robót poz 29 jest podane 29 szt słupów, natomiast według schematu kreskowego nr E5 jest 23 szt. słupów.**
- 2. słupy stalowe ocynkowane 9 m jakie powinny być - wielokątne czy okrągłe stożkowe ?**

Wyjaśnienie ad. 1: W przedmiarze w poz. 29 podana jest właściwa ilość słupów czyli 29. W realizowanym w etapie I zamówienie obejmuje wykonanie następujących odcinków obwodu III: odcinka od SO-1 do PO-III/3 (3 słupy stalowe ocynkowane 9 m) i odgałęzienia od pkt PO-III/1 do pkt PO-III-1/4 (4 słupy), odgałęzienie od pkt PO-III/3 do pkt PO-III-3/19 (19 słupów) i odcinka odgałęzienia od pkt PO-III-4/15 do pkt PO-III-4/20 (6 słupów) wraz z wykonaniem tymczasowego połączenia między słupami PO-III-3/19 do słupa PO-III-4/15

Odpowiedź ad. 2: Słupy stalowe ocynkowane 9 m powinny być okrągłe stożkowe.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Pełnomocnik Burmistrza
ds. zamówień publicznych
mgr Tomasz Mazurek
oraz nieczytelny podpis

(podpis zamawiającego)