

7. Proszę podać ilości przyłączy sanitarnych.

19 szt.

8. Proszę o podanie zakresu wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej:

- a) do granicy posesji,
- b) na terenie posesji i zakończyć studzienką i w jakiej odległości od granicy działki
- c) do lica budynku w miejscu wyjścia instalacji wewnętrznej lub w jakiej odległości od tego miejsca,
- d) wraz z przepięciem instalacji wewnętrznej.

Wraz z przepięciem instalacji wewnętrznej.

9. Czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym?

Nie.

10. Proszę o podanie ilości przyłączy wodociągowej.

12 szt.

11. Proszę o podanie zakresu wykonania przyłączy kanalizacji wodociągowej:

- a) do granicy posesji,
- b) na terenie posesji przed budynkiem – jeżeli tak to ile metrów od granicy działki,
- c) do istniejącej instalacji w budynku wraz z wodomierzem a w tym samym opracowanie częściowej inwentaryzacji budynku i aksonometrii instalacji wodociągowej.

Do istniejącej instalacji w budynku wraz z wodomierzem.

12. Czy dla projektowanej sieci wodociągowej może zaistnieć potrzeba zaprojektowania obiektów towarzyszących (stacje uzdatniania wody, stacje hydroforowe, zbiornik itp.)?

Nie.

13. Czy w ramach inwestycji przewiduje się przekroczenie potoków, rowów melioracyjnych lub podobnych i wykonanie operatu wodnoprawnego? Kto na terenie objętym opracowaniem zarządza naturalnymi ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi?

Nie.

14. Czy na terenie, na którym planowana jest inwestycja, występują tereny PKP/ tereny zamknięte PKP?

Nie.

15. Czy na terenie, na którym planowana jest inwestycja bądź w jego sąsiedztwie, występują obszary: Natura 2000, tereny górnicze lub objęte ochroną konserwatorską, archeologiczną, w strefie wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego lub podobnej? **Nie.**

16. Jakie drogi występują na terenie objętym inwestycją i kto jest ich zarządcą?

Gmina Stronie Śląskie i Dolnośląskie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

17. Zamawiający wymaga uzyskania opinii geotechnicznej. Proszę określić ilość otworów i głębokości.

Po analizie Zamawiający rezygnuje z wymogu uzyskania opinii geotechnicznej.

18. Czy termin realizacji zamówienia (9 m-cy od dnia podpisania umowy) obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę czy złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę?

Obejmuje uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych

Joachim Cop