

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Strachocin 39
57-550 Stronie Śląskie

**WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ SKIEROWANE
DO ZAMAWIAJĄCEGO**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania i wnioski o wyjaśnienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie etap I- zadanie II – obszar I** Zamawiający udziela następujące wyjaśnienia:

Wniosek nr 1:

Proszę o umieszczenie na stronie internetowej badań geologiczno-hydrologicznych.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający umieści w dniu 02.10.2014 r. na stronie internetowej „Opinię geotechniczną dla potrzeb budowy urządzeń sieciowych w Starej Morawie”.

Wniosek nr 2:

Czy Zamawiający posiada kosztorysy w formacie .ath ? Jeżeli tak to proszę o ich umieszczenie na stronie internetowej.

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający nie posiada kosztorysów w formacie .ath.

Wniosek nr 3:

Czy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej S139-S127, S134-S144 są objęte postępowaniem przetargowym ?

Wyjaśnienie nr 3:

Wymienione w zapytaniu odcinki kanalizacji nie są objęte tym postępowaniem przetargowym.

Wniosek nr 4:

Czy Zamawiający uzna za równoważne materiały na studnie Ø 1000 i Ø 425 wykonane przez n/w producentów ?

- a) Wavin Ø 1000 monolityczna, Ø 400;
- b) Kaczmarek Diamir Ø 1000, Ø 400;
- c) Magnaplast Ø 1000, Ø 425;
- d) Romold Ø 1000, Ø 400.

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający w projekcie budowlanym i STWiOR przewidział zastosowanie studzienek z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm, 425 mm i 1000 mm łączonych na uszczelki gumowe.

Studzienki wykonane w tej technologii powinny zapewniać szczelność na ciśnienie do 0,5 bar, chroniąc przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz zabezpieczać przed napływem wód gruntowych do kanalizacji do wysokości min. 4,5 m powyżej kinety. Wszystkie elementy studzienek powinny być odporne na korozję i transportowane ścieki, odporne na obciążenia statyczne od gruntu (w tym działanie wyporu wody gruntowej) oraz obciążenia dynamiczne. Powinny być także lekkie i łatwe w montażu.

Jeśli studnie w/w producentów spełniają powyższe wymagania, to Zamawiający uzna je za równoważne.

Na pewno Zamawiający nie uzna za równoważne studnie Ø 400 w miejsce Ø 425.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Irzyński

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE, STRACHOCIN 39
tel. 74 811 54 60, fax 74 811 54 69