

ZP.271.11.2014

Stronie Śląskie, 2014-06-12

Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania i wnioski o wyjaśnienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.

Zamawiający udziela następujące wyjaśnienia:

Wniosek nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej z dwoma niezależnymi modułami LED 50W 5500 lm ?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej oprawy oświetleniowej.

Wniosek nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 paneli fotowoltanicznych minimum 250 W każdy oraz turbiny wiatrowej 400 W ? Takie rozwiązanie zapewni lepszą pracę lampy hybrydowej szczególnie w okresie jesienno- zimowym

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 paneli fotowoltanicznych minimum 250 W każdy oraz turbiny wiatrowej 400 W.

Wniosek nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza umiejscowienie akumulatorów w skrzynkach antykorozyjnych i przeciw kradzieżowych pod ziemią ? Ochroni to akumulator przed przemarzaniem w lecie oraz przed niskimi temperaturami zimą.

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza umiejscowienia akumulatorów w skrzynkach antykorozyjnych i przeciw kradzieżowych pod ziemią.

Zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego (<http://bip.stronie.dolnyslask.pl> w zakładce Ogłoszenia i komunikaty => Przetargi.).

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

**Pełnomocnik Burmistrza
d/s Zamówień Publicznych**

mgr Tomasz Mazurek