



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

GKP.JC.341-22/2009

Stronie Śląskie, 2009-10-26

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice.

Wyjaśnienia

Pytanie 1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004 ?

Odpowiedź ad 1:

Tak, powinny spełniać a w szczególności dla w/w.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Pytanie 2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1?

Odpowiedź ad 2:

Tak podczas realizacji zamówienia a nie w ramach postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

pieczęć podłużna o treści:
z-ca B U R M I S T R Z A
mgr inż. Dariusz Chromiec
oraz nieczytelny podpis

(podpis zamawiającego)