

Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO ZAMAWIAJĄCEGO

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży we wsi Bolesławów** zamawiający wyjaśnia:

Wyjaśnienia

Pytanie 1.: Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje szereg parametrów technicznych charakteryzujących nawierzchnię poliuretanową. Ze względu na to, że wskazane są charakterystyczne jednemu produktowi jednego producenta, zadajemy pytanie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchnię poliuretanową wykonaną metodą natrysku o poniżej podanych parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie (MPa) $\geq 0,70$
- wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) 53 ± 5
- wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100
- ścieralność (mm) $\leq 0,09$
- mrozoodporność oceniana przyrostem masy $\leq 0,8$

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również do zaoferowania nawierzchnię poliuretanową o parametrach podanych powyżej.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

pieczęć podłużna o treści:
B U R M I S T R Z
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

(podpis zamawiającego)