

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania do SIWZ dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy kompleksie boisk sportowych programu „Moje boisko ORLIK 2012”** Zamawiający odpowiada:

Wyjaśnienia

Pytanie 1: Czy podana powierzchnia kolektorów (to jest 3 m²) jest powierzchnią orientacyjną? Czy są dopuszczalne inne min. większe wymiary kolektorów? Czy można uzyskać bardziej szczegółowe parametry kolektorów? oraz czy można uzyskać informacje nt. ew producenta kolektorów?

Odpowiedź 1 : Powierzchnia 3 m² jest powierzchnią orientacyjną.
Oferent może dobrać do wyceny kolektory o powierzchni nie mniejszej niż 3 m².
Oferent powinien wycenić w ofercie kolektory typu próżniowego zapewniające obsługę zbiornika do przygotowania cwu o pojemności 500 l typu BIWALENT.
Nie możemy przekazywać informacji nt. ewentualnego producenta kolektorów.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

pieczęć podłużna o treści:

B U R M I S T R Z
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis