

**Gmina Stronie Śląskie  
ul. Kościuszki 55  
57-550 Stronie Śląskie**

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania do SIWZ dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy kompleksie boisk sportowych programu „Moje boisko ORLIK 2012”** Zamawiający odpowiada:

Wyjaśnienia  
-----

**Pytanie 1:** W projekcie przewidziano zamontowanie 11 grzejników elektrycznych. W przedmiarze 9. Ile należy przyjąć do wyceny?  
Czy w pomieszczeniu technicznym powinno być ogrzewanie?

**Odpowiedź 1 :** Do wyceny należy przyjąć 12 grzejników uwzględniając dodatkowy grzejnik do pomieszczenia technicznego. W poz 38 przedmiaru robót elektrycznych przyjąć 12 szt. grzejników ( w tym G1 1.0/230 – 6 szt. i G2 0.5/230 – 6 szt.)

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

pieczęć podłużna o treści:

**B U R M I S T R Z**  
Stronia Śląskiego  
mgr Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis