

WR.ZUZ.4.4210.196.2022.MM

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych tj. wykonania trzech przekroczeń potoku Janówka, gazociągiem średniego ciśnienia do 0,4 MPa:

- przekroczenie 1: w km 5+780, na działce nr 29/1, obręb 0011 Sienna, gmina Stronie Śląskie (020813_5.0011.29/1) gazociągiem PE-HD de 90, w rurze osłonowej DN 150, 0,1 m ponad konstrukcją przepustu, przy rzędnej spodu rury osłonowej 755,7 m n.p.m. i współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5570078.93; Y: 6416078.24 dla początku przekroczenia i X: 5570079.51; Y: 6416084.96 dla końca przekroczenia,
- przekroczenia 2: w km 6+000, na działce nr 141/15, obręb 0011 Sienna, gmina Stronie Śląskie (020813_5.0011.141/15) gazociągiem PE-HD de 32, w rurze osłonowej DN 80, minimum 1,5 m pod dnem koryta licząc od wierzchu rurociągu do dna koryta potoku, przy rzędnej wierzchu rury osłonowej 765,70 m n.p.m. i współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5569879.37; Y: 6416154.90 dla początku przekroczenia i X: 5569878.84; Y: 6416150.88 dla końca przekroczenia,
- przekroczenie 3: w km 6+015, na działce nr 104/1, obręb 0011 Sienna, gmina Stronie Śląskie (020813_5.0011.104/1) gazociągiem PE-HD de 63, w rurze osłonowej DN 80, 0,05 m ponad konstrukcją przepustu, przy rzędnej spodu rury osłonowej 768,45 m n.p.m. i współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5569873.64; Y: 6416159.45 dla początku przekroczenia i X: 5569866.66; Y: 6416159.59 dla końca przekroczenia.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 29/1, 141/15 i 104/1, obręb 0011 Sienna, gmina Stronie Śląskie (020813_5.0011).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gminy Stronie Śląskie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Sienna.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość STRONIE ŚLĄSKIE data 24.10.2022.

Kierownik
Referatu Gospodarki Przestrzennej

Podpis Lech Sądowski

URZĄD MIJOSKI
ul. K. Kiciuszki 55
67-400 w Stronie Śląskiej
tel. 074 811 77 11
fax 074 811 77 22

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl