

WR.ZUZ.4.4210.41.2021.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia potoku Kleśnica w km 2+500 dz. nr 2 AM-1 obręb 0006 Kletno, jedn. ewid. 020813_5, Stronie Śląskie obszar wiejski, kablem elektroenergetycznym oświetleniem drogowym typu YAKXs 4x25 niskiego napięcia 0,4 kV w rurze osłonowej HDPEe o średnicy 75 mm, przytwierdzonej do konstrukcji betonowej mostu, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000, początek przekroczenia X: 5569999.8 i Y: 6418907.8 oraz koniec przekroczenia X: 5570006.2 i Y: 6418918.6.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ewid. 2, 4, 28 i 56 AM-1 obręb 0006 Kletno, jedn. ewid. 020813_5, Stronie Śląskie obszar wiejski powiat kłodzki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy Stronie Śląskie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kletno.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Bytów
Waldemar Bytów

Wywieszono miejscowość STRONIE ŚL. data 22.03.2021 r

Podpis

Lech Sadowski
Kierownik
Referatu Gospodarki Przestrzennej
Lech Sadowski

URZĄD MIEJSKI
ul. Kościuszki 53
57-550 w Stronie Śląskim
tel. 074/811 77 11
fax 074/811 77 32